平成28年5月6日
No. 201604250006
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	畑川　実勢系
採取場所	実勢区消防団詰所
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	09:20
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	17.0℃ ；水温 17.0℃

日本メンテナンスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	1 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	― mg/L	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	― mg/L	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	― mg/L	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	― mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	― mg/L	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	― mg/L	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	― mg/L	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	― mg/L	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	― mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	11.0 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	― mg/L	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	― mg/L	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	― mg/L	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	― mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	― mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	― mg/L	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	― mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	― mg/L	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	― mg/L	0.05mg/L以下	25 ジブロモクロロメタン	― mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	― mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	― mg/L	0.04mg/L以下	26 臭素酸	― mg/L	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	― mg/L	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	― mg/L	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	― mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	― mg/L	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	― mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	― mg/L	0.8mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	― mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	― mg/L	1.0mg/L以下	30 ブロモホルム	― mg/L	0.09mg/L以下	47 pH値	7.09	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	― mg/L	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	― mg/L	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	― mg/L	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	― mg/L	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― mg/L	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	― mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	― mg/L	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	― mg/L	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.4 mg/L	(*は、採取者測定)	―	―		―	―	
―	―		―	―		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

平成28年5月6日
No. 201604250007
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	丹波中央　上野第二系
採取場所	上野第二ポンプ場
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	09:30
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	17.0 ℃ ; 水温 16.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	9.2 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.23	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*	遊離残留塩素	0.7 mg/L	(*は、採取者測定)	---		---		---		---	
---		---		---		---		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」			

判定　上記検査結果について、水質基準に適合。

平成28年5月6日
No. 201604250008
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	丹波中央　新水戸系
採取場所	新水戸消防詰所
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	09:45
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	17.0 ℃ ；水温 17.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	9.2 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.22	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
＊	遊離残留塩素	0.7 mg/L（＊は、採取者測定）			― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―	
	― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。										

平成28年5月6日
No. 201604250009
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	竹野
採取場所	口八田高岡消防センター
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:00
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	18.0 ℃ ; 水温 17.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区堂心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	4.1 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.32	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.8 mg/L	(*は、採取者測定)		---	---			---	---	
	---	---			---	---			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。										

平成28年5月6日
No. 201604250010
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	西部　高区系
採取場所	防災センター　４－２（安井）
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:10
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.0 ℃ ；水温 18.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心１丁目７番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 ／mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	－－－ mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	－－－ mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	－－－ mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	10.9 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－－－ mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	－－－ mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	－－－ mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	－－－ mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	－－－ mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.26	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	－－－ mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	－－－ mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	－－－ mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
＊遊離残留塩素		0.7 mg/L	（＊は、採取者測定）	－－－				－－－		－－－	
－－－		－－－		－－－		－－－		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」			
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250011
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試　料　名：畑川　上豊田系
採取場所：防災センター　5－2（上豊田）
試料の種類：浄水
採　取　日：平成 28年 4月 25日
採取時刻：10:20
分析項目：下記9項目
分　析　日：平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採　取　者：依頼者サンプリング
気　　温：　19.0℃　；水　　温：　17.0℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	－－－ mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	－－－ mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	－－－ mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	11.0 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－－－ mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	－－－ mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	－－－ mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	－－－ mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	－－－ mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.20	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	－－－ mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	－－－ mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	－－－ mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
＊遊離残留塩素		0.6 mg/L	（＊は、採取者測定）	－－－		－－－		－－－		－－－	
－－－		－－－		－－－		－－－		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」			
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250012
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	丹波中央　中央系
採取場所	京丹波町役場
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:30
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	17.0 ℃ ；水温 16.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡
水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	9.7 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25 ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26 臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30 ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47 pH値	7.24	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.8 mg/L	(*は、採取者測定)	---	---		---	---	
---	---		---	---		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

平成28年5月6日
No. 201604250013
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	丹波中央　わらび系
採取場所	防災センター　7－1（下山）
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:50
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	18.0 ℃ ；水温 17.0 ℃

日本メンテナンスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	－－－ mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	－－－ mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	－－－ mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	9.0 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－－－ mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	－－－ mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	－－－ mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	－－－ mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	－－－ mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.28	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	－－－ mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	－－－ mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	－－－ mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素		0.7 mg/L（*は、採取者測定）		－－－		－－－		－－－		－－－	
－－－		－－－		－－－		－－－		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」			
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250014
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試　料　名：畑川　新田系
採取場所：グリーンハイツ消防詰所
試料の種類：浄水
採　取　日：平成 28年 4月 25日
採取時刻：11:00
分析項目：下記9項目
分　析　日：平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採　取　者：依頼者サンプリング
気　　温：　20.0 ℃　；水　　温：　19.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	6 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	11.1 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.23	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.8 mg/L	(*は、採取者測定)		― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―	
	― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
	判定	上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250015
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	畑川
採取場所	畑川浄水場
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	11:40
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	19.0 ℃ ；水温 16.0 ℃

日本メンテナンスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	11.1 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.26	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.8 mg/L	(*は、採取者測定)		---	---			---	---	
	---	---			---	---			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
	判定	上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250016
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	丹波中央　質美系
採取場所	上野公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	11:10
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.0 ℃ ；水温 16.0 ℃

日本メンテナンスエンジニヤリング 株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	9.2 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.26	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.6 mg/L	（*は、採取者測定）		---	---			---	---	
	---	---			---	---			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。										

平成28年5月6日
No. 201604250017
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	質美第一　行仏系
採取場所	行仏防災センター
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	09:48
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.2 ℃ ；水温 15.5 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	5.2 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.35	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.8 mg/L	(*は、採取者測定)		---	---			---	---	
	---	---			---	---			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。										

平成28年5月6日
No. 201604250018
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	三ノ宮　水呑系
採取場所	水呑公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:00
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	21.0 ℃ ；水温 17.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	鋼及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	5.2 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.37	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.6 mg/L	(*は、採取者測定)		---	---			---	---	
	---	---			---	---			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。										

平成28年5月6日
No. 201604250019
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号

環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886

試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

試料名	三ノ宮　西田系
採取場所	三ノ宮防災センター
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:17
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.4 ℃ ；水温 18.2 ℃

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	4.9 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.35	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素		0.3 mg/L（*は、採取者測定）		― ― ―		― ― ―		― ― ―		― ― ―	
― ― ―		― ― ―		― ― ―		― ― ―		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」			
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250020
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	三ノ宮　質志系
採取場所	質志公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:23
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	15.3 ℃ ；水温 17.4 ℃

日本メンテナンスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	6.9 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25 ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26 臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30 ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47 pH値	7.67	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.7 mg/L	(*は、採取者測定)	― ― ―	― ― ―		― ― ―	― ― ―	
― ― ―	― ― ―		― ― ―	― ― ―		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

平成28年5月6日
No. 201604250021
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試　料　名：戸津川
採取場所：戸津川公民館
試料の種類：浄水
採　取　日：平成 28年 4月 25日
採取時刻：10:30
分析項目：下記9項目
分　析　日：平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採　取　者：依頼者サンプリング
気　　温：　15.0 ℃　；水　　温：　17.4 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	ー ー ー mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	ー ー ー mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	ー ー ー mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	8.9 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	ー ー ー mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	ー ー ー mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	ー ー ー mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	ー ー ー mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	ー ー ー mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	ー ー ー mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	ー ー ー mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	ー ー ー mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	ー ー ー mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	ー ー ー mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	ー ー ー mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	ー ー ー mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	ー ー ー mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ー ー ー mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	ー ー ー mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	ー ー ー mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	ー ー ー mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	ー ー ー mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	ー ー ー mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.66	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	ー ー ー mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	ー ー ー mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	ー ー ー mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	ー ー ー mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	ー ー ー mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	ー ー ー mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*	遊離残留塩素	0.4 mg/L	(*は、採取者測定)	ー ー ー		ー ー ー		ー ー ー		ー ー ー	
ー ー ー		ー ー ー		ー ー ー		ー ー ー		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」			
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250022
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	三ノ宮　三ノ宮系
採取場所	
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:41
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	16.8 ℃ ；水温 16.9 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区[illegible]番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上 聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	4.8 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25 ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26 臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30 ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47 ｐＨ値	7.72	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.4 mg/L（*は、採取者測定）		― ― ―	― ― ―		― ― ―	― ― ―	
― ― ―	― ― ―		― ― ―	― ― ―		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

平成28年5月6日
No. 201604250023
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	猪鼻
採取場所	猪鼻公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:49
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	21.0 ℃ ；水温 16.4 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成されろ集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	5.4 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.93	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.5 mg/L	(*は、採取者測定)		― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―	
	― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250024
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	瑞穂中央
採取場所	瑞穂商工会
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	11:51
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.0 ℃ ; 水温 16.1 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区堂島1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	10.4 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.56	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	1.0 mg/L	(*は、採取者測定)		---	---			---	---	
	---	---			---	---			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250025
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試　料　名：八田
採取場所：八田公民館
試料の種類：浄水
採　取　日：平成 28年 4月 25日
採取時刻：11:43
分析項目：下記9項目
分　析　日：平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採　取　者：依頼者サンプリング
気　　温：　19.0 ℃　；水　　温：　15.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	ー ー ー mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	ー ー ー mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	ー ー ー mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	5.6 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	ー ー ー mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	ー ー ー mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	ー ー ー mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	ー ー ー mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	ー ー ー mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	ー ー ー mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	ー ー ー mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	ー ー ー mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	ー ー ー mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	ー ー ー mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	ー ー ー mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	ー ー ー mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	ー ー ー mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ー ー ー mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	ー ー ー mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	ー ー ー mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	ー ー ー mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	ー ー ー mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	ー ー ー mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.34	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	ー ー ー mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	ー ー ー mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	ー ー ー mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	ー ー ー mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	ー ー ー mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	ー ー ー mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
＊遊離残留塩素		0.3 mg/L	（＊は、採取者測定）		ー ー ー	ー ー ー			ー ー ー	ー ー ー	
ー ー ー		ー ー ー			ー ー ー	ー ー ー			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250026
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試　料　名：東又
採取場所：東又公民館
試料の種類：浄水
採　取　日：平成 28年 4月 25日
採取時刻：11:33
分析項目：下記9項目
分　析　日：平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採　取　者：依頼者サンプリング
気　　温：　18.8 ℃　；水　　温：　17.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	3.8 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	6.63	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*	遊離残留塩素	0.6 mg/L	(*は、採取者測定)		― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―	
	― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250027
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	鎌谷奥
採取場所	鎌谷奥公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	11:25
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	19.5 ℃ ；水温 17.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	4.2 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.02	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度	5度以下であること
17	ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.9 mg/L	(*は、採取者測定)		― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―	
	― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―			検査方法；「平成15年厚生労働省告示第261号」		
	判定	上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250028
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	梅田中央
採取場所	明俊小学校
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	11:15
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	19.6 ℃ ；水温 17.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	6.6 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	6.94	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.5 mg/L	(*は、採取者測定)		― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―	
	― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
	判定	上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250029
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試　料　名：上大久保
採取場所：上大久保公民館
試料の種類：浄水
採　取　日：平成 28年 4月 25日
採取時刻：11:05
分析項目：下記9項目
分　析　日：平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採　取　者：依頼者サンプリング
気　　温：　18.0 ℃　；水　　温：　16.9 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	2 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	ー ー ー mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	ー ー ー mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	ー ー ー mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	6.6 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	ー ー ー mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	ー ー ー mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	ー ー ー mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	ー ー ー mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	ー ー ー mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	ー ー ー mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	ー ー ー mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	ー ー ー mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	ー ー ー mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	ー ー ー mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	ー ー ー mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	ー ー ー mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	ー ー ー mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	ー ー ー mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ー ー ー mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	ー ー ー mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	ー ー ー mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	ー ー ー mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	ー ー ー mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	ー ー ー mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.02	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	ー ー ー mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	ー ー ー mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	ー ー ー mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	ー ー ー mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	ー ー ー mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	ー ー ー mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	ー ー ー mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.6 mg/L	（*は、採取者測定）		ー ー ー	ー ー ー			ー ー ー	ー ー ー	
	ー ー ー	ー ー ー			ー ー ー	ー ー ー			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
	判定	上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250030
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	下大久保
採取場所	下大久保公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	11:00
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	17.8 ℃ ；水温 18.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	6.6 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.07	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素		0.6 mg/L	(*は、採取者測定)	---		---		---		---	
---		---		---		---		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」			
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250031
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	質美第二　脇谷系
採取場所	下村公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	11:15
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	18.0 ℃ ；水温 16.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	5.3 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25 ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26 臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30 ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47 pH値	7.10	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.5 mg/L	(*は，採取者測定)	― ― ―	― ― ―		― ― ―	― ― ―	
― ― ―	― ― ―		― ― ―	― ― ―		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

平成28年5月6日
No. 201604250032
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試　料　名：北久保
採取場所：北久保公民館
試料の種類：浄水
採　取　日：平成 28年 4月 25日
採取時刻：11:25
分析項目：下記9項目
分　析　日：平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採　取　者：依頼者サンプリング
気　　温：　20.0 ℃　；水　　温：　19.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	5.0 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.02	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
＊遊離残留塩素		0.7 mg/L	（＊は、採取者測定）		― ― ―	― ― ―			― ― ―	― ― ―	
― ― ―		― ― ―			― ― ―	― ― ―			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250033
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	大谷第一
採取場所	
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	11:00
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	22.0℃ ；水温 18.0℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区[illegible]丁目[illegible]番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	6.4 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.48	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素		0.7 mg/L	(*は、採取者測定)	― ― ―		― ― ―		― ― ―		― ― ―	
― ― ―		― ― ―		― ― ―		― ― ―		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」			
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250034
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	北部
採取場所	下粟野簡易郵便局
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:20
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	21.0 ℃ ；水温 16.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 ／mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	－－－ mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	－－－ mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	－－－ mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	5.8 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－－－ mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	－－－ mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	－－－ mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	－－－ mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	－－－ mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.36	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	－－－ mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	－－－ mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	－－－ mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*	遊離残留塩素	0.5 mg/L	（*は、採取者測定）		－－－	－－－			－－－	－－－	
	－－－	－－－			－－－	－－－			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。										

平成28年5月6日
No. 201604250035
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	新中央　上乙見系
採取場所	上乙見公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:30
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	19.0 ℃ ；水温 15.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	12 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	6.4 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.44	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.6 mg/L	(*は、採取者測定)		---	---			---	---	
	---	---			---	---			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。										

平成28年5月6日
No. 201604250036
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	新中央　塩谷系
採取場所	長瀬公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	10:50
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.0 ℃ ；水温 18.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	6.5 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.48	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.6 mg/L	(*は、採取者測定)		---	---			---	---	
	---	---			---	---			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
	判定	上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250037
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	尾長野
採取場所	下山小学校
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	11:20
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	19.0 ℃ ；水温 17.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区堂島1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	4.9 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25 ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26 臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30 ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47 pH値	7.30	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.7 mg/L	(*は、採取者測定)	― ― ―	― ― ―		― ― ―	― ― ―	
― ― ―	― ― ―		― ― ―	― ― ―		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

平成28年5月6日
No. 201604250038
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	白土
採取場所	白土集出荷所
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	11:10
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	20.0 ℃ ；水温 15.5 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区南心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値	項目名	分析結果	基準値
1 一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18 テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35 銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	19 トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36 ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20 ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37 マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4 水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21 塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38 塩化物イオン	5.0 mg/L	200mg/L以下
5 セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22 クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6 鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23 クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40 蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24 ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41 陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8 六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25 ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42 ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26 臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43 2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27 総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44 非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28 トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45 フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29 ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30 ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47 ｐＨ値	6.90	5.8以上8.6以下
14 四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31 ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48 味	異常なし	異常でないこと
15 1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32 亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49 臭気	異常なし	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33 アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5度以下であること
17 ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34 鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*遊離残留塩素	0.5 mg/L	(*は、採取者測定)	― ― ―	― ― ―		― ― ―	― ― ―	
― ― ―	― ― ―		― ― ―	― ― ―		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定	上記検査結果について、水質基準に適合。							

平成28年5月6日
No. 201604250039
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試　料　名：中山
採取場所：中山公民館
試料の種類：浄水
採　取　日：平成 28年 4月 25日
採取時刻：11:05
分析項目：下記9項目
分　析　日：平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採　取　者：依頼者サンプリング
気　　温：　20.5 ℃　；水　　温：　16.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	5.3 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.10	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
*	遊離残留塩素	0.5 mg/L	(*は、採取者測定)		---	---			---	---	
	---	---			---	---			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250040
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	稲次
採取場所	稲次公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	09:20
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	18.0 ℃ ；水温 15.5 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上 聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 ／mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	－－－ mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	－－－ mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	－－－ mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	5.7 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－－－ mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	－－－ mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	－－－ mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	－－－ mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	－－－ mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.44	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	－－－ mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	－－－ mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	－－－ mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
＊遊離残留塩素		1.0 mg/L	（＊は、採取者測定）		－－－	－－－			－－－	－－－	
－－－		－－－			－－－	－－－			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		

判定　上記検査結果について、水質基準に適合。

平成28年5月6日
No. 201604250041
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試　料　名：西部
採取場所：出野消防詰所
試料の種類：浄水
採　取　日：平成 28年 4月 25日
採取時刻：09:30
分析項目：下記9項目
分　析　日：平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採　取　者：依頼者サンプリング
気　　温：　18.0 ℃　；水　　温：　16.0 ℃

日本メンテナンスエンジニヤリング 株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上 聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	6.2 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.62	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	＊遊離残留塩素	0.7 mg/L	（＊は、採取者測定）		---	---			---	---	
	---	---			---	---			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		

判　　定　　上記検査結果について、水質基準に適合。

平成28年5月6日
No. 201604250042
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡
水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

試料名	上谷
採取場所	才原公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	09:35
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	18.0 ℃ ；水温 19.0 ℃

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	― ― ― mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	― ― ― mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	― ― ― mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	7.5 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	― ― ― mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	― ― ― mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	― ― ― mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	― ― ― mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	― ― ― mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	― ― ― mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	― ― ― mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	― ― ― mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	― ― ― mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	― ― ― mg/L	0.09mg/L以下	47	pH値	7.45	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	― ― ― mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	― ― ― mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	― ― ― mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	― ― ― mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	― ― ― mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	― ― ― mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	― ― ― mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	― ― ― mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
＊遊離残留塩素		0.6 mg/L	（＊は、採取者測定）	― ― ―		― ― ―		― ― ―		― ― ―	
― ― ―		― ― ―		― ― ―		― ― ―		検査方法；「平成15年厚生労働省告示第261号」			
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									

平成28年5月6日
No. 201604250043
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	広瀬
採取場所	広瀬公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	09:45
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ~ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	18.0 ℃ ；水温 17.0 ℃

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関（登録番号第163号）
計量証明事業登録（京都府知事 第1050号 濃度）

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 /mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	---mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	---mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	---mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	---mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	---mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	---mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	---mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	5.4 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	---mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	---mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	---mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	---mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	---mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	---mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	---mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	---mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	---mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	---mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	---mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	---mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	---mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	---mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	---mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	---mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	---mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	---mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	---mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	---mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.50	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	---mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	---mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	---mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	---mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	---mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	---mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	---mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	---mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
	*遊離残留塩素	0.9 mg/L	(*は、採取者測定)		---	---			---	---	
	---	---			---	---			検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」		

判定　上記検査結果について、水質基準に適合。

平成28年5月6日
No. 201604250044
Job No. 020486

分析結果報告書

京丹波町長　寺尾　豊爾　様

試料名	新中央　坂原系
採取場所	角公民館
試料の種類	浄水
採取日	平成 28年 4月 25日
採取時刻	09:55
分析項目	下記9項目
分析日	平成 28年 4月 25日 ～ 平成 28年 5月 6日
採取者	依頼者サンプリング
気温	19.0 ℃ ；水温 18.0 ℃

日本メンテナンスエンジニヤリング株式会社
大阪市北区同心1丁目7番14号
環境試験所　京都府乙訓郡大山崎町大山崎鏡田10番地9
TEL 075(959)0705　FAX 075(951)0886
試験責任者　戸上　聡

水道法第20条登録機関〈登録番号第163号〉
計量証明事業登録〈京都府知事 第1050号 濃度〉

上記採取試料の分析結果は次の通りです。

	項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値		項目名	分析結果	基準値
1	一般細菌	0 ／mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	18	テトラクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	19	トリクロロエチレン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	－－－ mg/L	200mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.003mg/L以下	20	ベンゼン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下
4	水銀及びその化合物	－－－ mg/L	0.0005mg/L以下	21	塩素酸	－－－ mg/L	0.6mg/L以下	38	塩化物イオン	6.4 mg/L	200mg/L以下
5	セレン及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	22	クロロ酢酸	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－－－ mg/L	300mg/L以下
6	鉛及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	23	クロロホルム	－－－ mg/L	0.06mg/L以下	40	蒸発残留物	－－－ mg/L	500mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	24	ジクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	25	ジブロモクロロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	42	ジェオスミン	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	26	臭素酸	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	－－－ mg/L	0.00001mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－－－ mg/L	0.01mg/L以下	27	総トリハロメタン	－－－ mg/L	0.1mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	－－－ mg/L	0.02mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－－－ mg/L	10mg/L以下	28	トリクロロ酢酸	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	45	フェノール類	－－－ mg/L	フェノールとして0.005mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	－－－ mg/L	0.8mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	－－－ mg/L	0.03mg/L以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	30	ブロモホルム	－－－ mg/L	0.09mg/L以下	47	ｐＨ値	7.55	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	－－－ mg/L	0.002mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	－－－ mg/L	0.08mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	－－－ mg/L	0.05mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	－－－ mg/L	1.0mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－－－ mg/L	0.04mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	－－－ mg/L	0.2mg/L以下	50	色度	1 度 未満	5度以下であること
17	ジクロロメタン	－－－ mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	－－－ mg/L	0.3mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下であること
＊遊離残留塩素		0.6 mg/L	（＊は、採取者測定）	－－－		－－－		－－－		－－－	
－－－		－－－		－－－		－－－		検査方法：「平成15年厚生労働省告示第261号」			
判定		上記検査結果について、水質基準に適合。									