

【重要なお願い】

下水道の中継ポンプ操作盤の上部にあるパトランプが点灯している場合は、お手数ですが、京丹波町役場代表番号（0771-82-0200）までご連絡ください。

※ポンプの停止、時間超過などが発生した場合は、このパトランプが点灯（回転）しますが、この装置は役場に自動通報するしくみではありません。

※マンホールポンプとは、汚水を処理場まで運ぶ下水管において、自然流下では流れない箇所に設置するポンプで、汚水を一旦高い位置に汲み上げます。町内には、約270箇所にマンホールポンプを設置しています。



↑ 中継ポンプを引き上げた際の写真ですが、頻繁に異物の詰まりが発生しています。



京丹波町上下水道課 下水道係 電話 0771-83-9105

ご不明な点等ございましたら、上下水道課 下水道係までお問い合わせください。