

# 質問回答書

平成22年10月19日

工事番号	22-A38D
工事名	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業町道蒲生西階線道路改良工事
工事場所	京都府船井郡京丹波町高岡 地内

No	質問箇所	質問内容	回答
	防護柵工	目隠しフェンス設置工について、 目隠しフェンス H=1500の規格・仕様は何ですか。  ブロック基礎の規格・仕様は何ですか。	目かくしフェンス 一般型XW-M めっき・塗装 XAブラインド  ブロック基礎 フェンス用ブロック 300×300×500