

質問回答書

平成22年10月25日

工事番号	22-A42D
工事名	平成21年度(繰越) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 町道巖洞橋友淵線舗装工事
工事場所	船井郡京丹波町 下大久保他 地内

No	質問箇所	質問内容	回 答																
1	設計図書	集水枡のグレーチング蓋 500*500、600*600、800*800 の それぞれの規格について、普 通目・細目、滑止の有・無、ク リップ有・無 等の詳細を教えて ください。	グレーチング蓋の規格は以下のとおりです。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>目</th> <th>滑止</th> <th>クリップ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500*500</td> <td>普通</td> <td>通常</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>600*600</td> <td>細目</td> <td>通常</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>800*800</td> <td>普通</td> <td>ノンスリップ</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	サイズ	目	滑止	クリップ	500*500	普通	通常	無	600*600	細目	通常	無	800*800	普通	ノンスリップ	無
サイズ	目	滑止	クリップ																
500*500	普通	通常	無																
600*600	細目	通常	無																
800*800	普通	ノンスリップ	無																