

平成22年度 京丹波町水道メーター購入仕様書

1 適用範囲

この仕様書は京丹波町水道課が購入する水道メーター（以下、「メーター」という。）に適用する。

2 法令等の遵守

メーター納入者は、計量法及び関係法規を遵守すること。

3 適用規格

日本工業規格（J I S）、日本水道協会規格（J WWA）及び、その他関係諸規格とする。

4 検定期限

メーターは、計量法による検定合格後2ヶ月以内のものとする。

5 検定証印

メーターは、計量法第72条第1項に規定する検定証印が付されたもの、または同法96条第1項に規定する基準適合証印が付されたものとする。

6 材質

メーターの材質は、鉛レス銅合金とし耐食性、耐久性及び機械的性質において、J I S H5120 C A C 406と同様の性能を有すること。

7 器番の打刻

メーターの器番は、誤読または難読のおそれがないよう、ふた表面及び上ケース上面に別途指定する番号を打刻すること。

8 メーターの口径、種類及び数量

メーターの口径、種類及び数量については、水道課が発行する水道メーター発注表を参照すること。

9 付属品

メーター接続用パッキンを1台につき2枚一組とし、輪ゴム等で取り付けて納入すること。

10 かし担保

検定有効期間の満了内にメーターの異常が疑われた場合は、その原因を調査・報告すること。

11 その他

メーターに指定の塗装等の規定はない。

φ13のメーターはS（ショート）とする。（全長100mm）

φ25mmのメーターの寸法は225mmとする。

フランジ式は汎用型または各社型のどちらかとする。

この他仕様書に定めのない事項については、協議の上決定する。

水道メーター発注表

1 品名・数量

品名		数量	器番
バ-ター			
Φ13mm乾式直読式	パッキン付	1,000	10-0001～
Φ20mm乾式直読式	パッキン付	20	10-A001～
Φ25mm乾式直読式	パッキン付	3	10-B001～
Φ30mm乾式直読式	パッキン付	3	10-C001～
Φ40mm乾式直読式(湿式可)	パッキン付	7	10-D001～
Φ50mmタテ型乾式直読式(湿式可)	パッキン付	4	10-E001～
Φ50mmタテ型軸流羽車式直読式(フランジ)	SUSホルトナット・パッキン付	2	10-E005～
Φ75mmタテ型軸流羽車式直読式(フランジ)	SUSホルトナット・パッキン付	1	10-F001～

※ バ-ター品は、使用済メーター1台につき1台を納入する。

2 納入期限

平成22年12月27日(月)

3 納入場所

船井郡京丹波町下山地内(京丹波町水道課)

4 その他の事項

別紙、平成22年度 京丹波町水道メーター購入仕様書による。