

質 問 回 答 書

平成23年8月26日

工事番号	23-A31K
工事名	平成23年度 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 京丹波町有線テレビ(CATV)拡張整備事業 農業気象観測設備整備工事
工事場所	京都府船井郡京丹波町 和田 外 地内

No	質問事項	質問内容	回 答
1	閲覧設計書 2/6について	合成樹脂製可とう電線管の単位に本とありますが、mの誤りでしょうか。誤りではなく、本数であれば、定尺50mになりますので、500m必要とのことでしょうか。	mの誤りです。数量は、1本当り3.66mとして換算します。10本×3.66m×m当り単価で積算願います。
2	特記仕様書 5 情報提供内容について	各システムに関して、機器仕様、システム仕様書等の開示は行われるのでしょうか。 負担者により、開発、設計を含めて行うものでしょうか。	機器仕様、システム仕様書の開示は行いません。仕様書に記載されている内容を満たすよう、請負者で開発・設計を行っていただきます。 なお、「計画書3.システム構成概要」に記載しているように、取得したデータは本町が業務委託している気象情報会社で分析・解析・映像作成されるため、当該会社との調整が必要です。
3			
4			
5			