

質問回答書

平成23年9月6日

工事番号	23-A33D
工事名	平成22年度(繰越) 社会資本整備事業 町道升谷大迫線(第8工区)道路改良工事
工事場所	船井郡京丹波町 升谷 地内

No	質問事項	質問内容	回答
1	工事設計書(参考資料)について	道路土工 搬入土について、土砂の運搬距離が記載されてませんので質疑します。	0.1kmとなります。
2	工事設計書(参考資料)について	4号明細書のM-40は材料費及び積み込みは計上されているがM-40敷き均し、締め固めがないので質疑します。	現場施行状況に応じて協議します。
3	工事設計書(参考資料)について	排水マット(300×30)及び不織布(ヤシ繊維系t=10)も材料費のみの設計ですか。	現設計では材料費のみであります、現場施行状況に応じて協議します。
4	工事設計書(参考資料)について	処分費でコンクリー殻(無筋)とあるが(有筋)ではないですか。	(有筋)となります。
5			