質問回答書

平成23年10月6日

工事番号	23-A39D
工事名	平成23年度 都市公園事業 須知公園整備工事(その2)
工事場所	船井郡京丹波町 須知 地内

No	質問事項	質問内容	回答
1	内訳書 園路広場整備工(歩道部)について	園路広場整備工ーアスファルト系園路工(歩道部)のカラーアスファルト舗装(t=3cm)の材料がパーフェクトカラーNP同等品以上(13)となっていますが、密粒度アスコンか細粒度アスコンあるいは開粒度アスコンか、どの種別で積算されておられるでしょうか。	歩道部については、透水タイプで積算しています。
2			
3			
4			
5			