

質問回答書

平成23年11月22日

工事番号	23-A52D
工事名	平成22年度(繰越) きめ細かな交付金事業 町道曾根堂ノ奥池下線道路改良工事
工事場所	京都府船井郡京丹波町 曾根 地内

No	質問事項	質問内容	回答
1	閲覧設計書の記載内容について	工事費内訳書中に盛土工として計上され、仕訳書では内容が法面整形工とされているが、数量計算書中においては内訳書記載の盛土工の土量が計上されています。どちらが正しいのですか。	数量計算書の単位が間違っており、m2とします。よって、仕訳書を正とし法面整形工とします。
2			
3			
4			
5			