

質 問 回 答 書

平成23年11月1日

工事番号	23-A53M
工事名	平成23年度 旧瑞穂病院解体工事
工事場所	京都府船井郡京丹波町 橋爪 地内

No	質問事項	質問内容	回 答
1	積算条件の明示について	積算条件の明示をお願いします。	公共建築工事積算基準による。
2	建築撤去工事の運搬及び処分費について	諸経費計算に係る処分費の中にコンクリート現場処分は含まれますか。	含まれません。
3	PCB処分について	廃材処分費にPCB処分とありますが、PCB処理施設に確認すると、現在1年以上待ちの状態であります。 そうすると、1年以上PCBを保管しておく場所等がないため、処理ができないことになります。 処理について、どういたしましょうか。	契約締結後協議します。 変更の対象とします。 撤去費用のみ計上しており、今回の工事では一時保管として搬出及び処理費用は計上しておりません。 なお、詳しくは、図面番号E-01の注意事項のとおりとします。
4	機械設備撤去について	機械設備撤去の撤去労務費及び処分費(30-34)の詳細な内訳の明示をお願いします。	衛生設備 図面番号M-01, 03～10, 18参照 排水設備 図面番号M-01～10, 18参照 給湯設備 図面番号M-01, 03～10参照 ガス設備 図面番号M-01, 03～05, 08～10, 18参照 消火設備 図面番号M-01, 03～05, 08参照 空調設備 図面番号M-01, 11, 16～18参照 換気設備 図面番号M-01, 11～18参照
5	強電撤去について	PCB使用エリアとPCB未使用エリアとありますが、PCB含有測定済みでしょうか。 未測定であれば積算上のPCB含有測定費について明示をお願いします。	器具のメーカー・製造年月日・型式等によりPCB含有の有無を確認します。