

質問回答書

平成23年12月7日

| | |
|------|---|
| 工事番号 | 23-A61K |
| 工事名 | 平成23年度 京丹波町ケーブルテレビ施設管理事業 京丹波町情報センター非常用発電機設置工事 |
| 工事場所 | 京都府船井郡京丹波町 和田 地内 |

| No | 質問事項 | 質問内容 | 回答 |
|----|----------------|--|---|
| 1 | 発電機燃料タンク容量について | 発電機の使用で燃料タンク容量が工事設計書で123ℓタンク搭載となっていますが、特記仕様書では190ℓタンク搭載となっています。 200KVAの発電機では120～130ℓが標準なので123ℓタンク搭載で宜しいでしょうか。 | 特記仕様書に記述している190ℓタンクとします。 |
| 2 | 配線ルートについて | 屋内配線工事CE100sqのルートは全てフリーアクセスフロア内の転がし配線でしょうか。 | 機械室と調整室内はフリーアクセスの転がし配線となります。 また、スタジオ室も屋内配線があります。 スタジオ室は、フリーアクセスではないので、配管を設けての配線となります。 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |