

工事名称	平成24年度 京丹波町立上豊田保育所遊戯室耐震補強工事
工事場所	京丹波町豊田地内

耐震補強工事

建築工事 1式

耐震補強工事

繋ぎ梁H244×175 4構面

C150×75 5構面

水平ブレース 10構面

内装工事

天井新設工事 107m²

学校用強化ガラス 344m²

電気設備工事 1式

機械設備工事 1式

トイレ改修工事

建築工事 1式

幼児用ブース・大人用ブース設置 1式

電気設備工事 1式

機械設備工事 1式

幼児用大便器設置 4組

腰掛便器 1組

幼児用小便器 3組

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共 通 費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 5%
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/105	1	式		

直接工事費 細目別内訳

耐震補強工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	複合改修	112	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	112	m ²			
枠組み棚足場	1カ月	112	m ²			
水平養生		112	m ²			
外部足場(手摺先行)		172	m ²			
養生シート		112	m ²			
安全手摺		48.1	m			
仮設材運搬(枠組本足場)		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

耐震補強工事		改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋探査		1	式			
既存躯体穴あけ		112	か所			
無収縮モルタル	試験費共 FC30	0.1	m ³			
無収縮モルタル注入用型枠	内側・外側 片面鋼製 シール共	66	m			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	11.9	m ²			
鉄骨工事		1	式			
堅樋	φ75カテー	7.8	m			
エルボ	φ75用	4	か所			
フック掛け		112	m ²			
床 ポリウレタン塗り	3回塗り	112	m ²			
床清掃		8.8	m ²			
t°ニル幅木	高さ100	35.6	m			
E P-G塗り改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	72.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	19.9	m ²			
壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	3.7	m ²			

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事 (耐震関連)		遊戯室		空調設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ヒートポンプ エアコン HP-1	天吊り 2台同時運転 冷房14.0KW 室外機、室内機×2、 リモコン、分岐管	2	組			
冷媒・被覆銅管 改修	9.52外径(ハイレベルト) +15.88外径(ハイ レベルト)	33	m			
排水・配管用 炭素鋼銅管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 32A	8	m			
排水・配管用 炭素鋼銅管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	7	m			
排水・配管用 炭素鋼銅管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	6	m			
保温工費		1	式			別紙 00-001
穴あけ補修費		1	式			別紙 00-002
計						

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事 (耐震関連)		遊戯室		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
エアコン室外機 撤去	屋外器 床置き 防振基礎無し 5.2KW	2	台			
エアコン室内機 撤去	室内機 床置き 防振基礎無し 5.2KW	2	台			
冷媒管撤去 (銅管類)	φ15.88	8	m			
冷媒管撤去 (銅管類)	φ9.52	8	m			
ドレン管撤去 (樹脂管類)	VP20	8	m			
コンパクター(天吊り) 撤去	1.5m未満	4	台			
蒸気管撤去 (銅管類)	40A	12	m			
蒸気管撤去 (銅管類)	32A	12	m			
蒸気管撤去 (銅管類)	25A	12	m			
蒸気管撤去 (銅管類)	20A	11	m			
バルブ撤去	40A	2	個			
バルブ撤去	20A	4	個			
バルブ撤去	15A	2	個			
計						

機械設備工事 (耐震関連)		遊戯室		空調設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工費		1	式			別紙 00-001
冷媒管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A	8	m			
冷媒管 保温	グラスウール 天井・PS内・アルミガラスクロス 100A	25	m			
排水管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 32A	3	m			
排水管 保温	グラスウール 天井・PS内・アルミガラスクロス 32A	5	m			
排水管 保温	グラスウール 天井・PS内・アルミガラスクロス 25A	7	m			
排水管 保温	グラスウール 天井・PS内・アルミガラスクロス 20A	6	m			
計						
穴あけ補修費		1	式			別紙 00-002
配管貫通口 はつり補修	鉄筋コンクリート 200mm程度 75φ	1	箇所			
計						

