

# 質問回答書

平成24年5月30日

業務番号	24-B09D
業務名	平成24年度 丹波PA(仮称)と一体的な地域振興拠点整備に係る実施設計業務
業務場所	京都府船井郡京丹波町 曾根 地内

No	質問事項	質問内容	回答
1	特記仕様書について	【ユーティリティ設計】 本業務箇所周辺・近傍に下水道管 はありますか。	下水道管はありません。 汚水処理は浄化槽とする計画です。
2	特記仕様書について	【ユーティリティ設計】 本業務箇所周辺・近傍に雨水及び 汚水排水に係わる既往計画はありま すか。	既往計画はありません。
3	特記仕様書について	【許認可関連資料作成】 関係機関協議への受注者の同席に ついては必要とお考えでしょうか。	本業務は、丹波綾部道路 丹波PA(仮称)に隣 接する施設であり、丹波綾部道路の計画と整合 を図りつつ、実施設計を行うものであるため、受 注者は、発注者が必要と認めた場合、関係機関 協議に同席してください。
4			
5			