

質問回答書

平成25年1月21日

案件番号	24-C196D
案件名	平成24年度 土木材料(グレーチング)購入
納入場所	京都府船井郡京丹波町 質美 外 地内

No	質問事項	質問内容	回答
1	グレーチングのサイズについて	側溝蓋(グレーチング蓋)構造図の中の面取側溝用のエンドアングルは不等辺山形鋼グレーチングになっていますが、等辺山形鋼グレーチングで見積りしてもよろしいでしょうか。 等辺山形鋼では、 B300: 面取N=10枚及びB250: 面取N=116枚について、 エンドアングルL6*50*60がL8*65*65となり、 B300: 幅398が幅404、B250: 幅348が幅354 となります。	質問のサイズについては可とします。
2			
3			
4			
5			